



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025 № 650-кз

г. Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 27.01.2025 № 102-па «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 22 месторождения им. О.А. Московцева»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нефтеюганского района от 17.06.2022 № 1034-па-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», на основании заявления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 09.04.2025 № 03/06-03-3166 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района от 27.01.2025 № 102-па «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 22 месторождения им. О.А. Московцева», изложив приложение № 1 к заданию на разработку документации по планировке территории в следующей редакции:

«Приложение № 1
задание на разработку
документации по планировке
территории

Основные характеристики планируемых трубопроводов

Наименование трубопровода	Давление (избыточное), МПа, в начале/конце участка	Проектная мощность трубопровода по жидкости/по газу, м³/сут	Категория	Протяжённость трубопровода, м	Материал изготовления
Высоконапорный водовод т.вр.к.6(нс) - т.вр.к.22 (нс) (низкая сторона, дупинг)	14,94 / 14,65	8480,10	C	2166,55	сталь класс прочности K50
Высоконапорный водовод т.вр.к.22(нс) – т.вр.к.23 (нс) (низкая сторона)	14,65 / 14,39	6002,70	C	3863,14	сталь класс прочности K50
Высоконапорный водовод т.вр.к.23(нс) – к.22(нс) (низкая сторона)	14,39 / 14,35	5129,70	C	273,18	сталь класс прочности K50
Нефтегазосборные сети куст №22 – УЗА к.6					
Участок Нефтегазосборные сети куст №22 – т.вр.к.23	1,76 / 1,7	3453,64 / 51517,00	C	4158,72	сталь класс прочности K48
Участок Нефтегазосборные сети т.вр.к.23– УЗА к.6	1,7 / 1,38				

Основные характеристики планируемых автомобильных дорог

Наименование	Техническая категория	Ширина земляного полотна, м	Ширина проезжей части, м	Протяжённость, м
Автомобильная дорога № 1 к кустовой площадке № 22	III-н	6,5	4,5	4075,45
Автомобильная дорога № 2 к кустовой площадке № 22	III-н	6,5	4,5	30,00
Подъездная дорога к ПС 35/6 кВ в районе кустовой площадки №22	IV-н	5,5	3,5	48,60
Разворотная площадка узла № 3	-	17,0	15,0	-
Разворотная площадка узла № 4	-	17,0	15,0	-
Переезд № 1	-	9,0	6,0	26,23
Переезд № 2	-	9,0	6,0	58,86
Переезд № 3	-	9,0	6,0	18,24

Основные технические характеристики планируемой
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

Наименование	Проектная мощность	Категория	Протяжённость, м
ВОЛС на кустовую площадку №22	-	-	5827
Переустройство ВОЛС на куст 13	-	-	230

Основные характеристики планируемых
воздушных линий электропередач (далее – ВЛ)

Наименование	Напряжение	Марка провода	Тип опор	Тип изоляции	Протяжённость, м
ВЛ 35 кВ на кустовую площадку №22	35	АС 120/19	решетчатые опоры	стеклянная	6410
Переустройство ВЛ 35 кВ Софийская-1,2	35	АС 120/19	решетчатые опоры	стеклянная	230

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Нефтеюганского района Ченцову М.А.

Глава района

А.А.Бочко

