



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019

№ 2354-па

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации Нefтеюганского района от 30.04.2019 № 989-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Площадь производственная с покрытиями и подъездной железнодорожный путь необщего пользования»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Устава муниципального образования Нefтеюганский район, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «СибирьПартнер» от 07.11.2019 № 439 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Нefтеюганского района от 30.04.2019 № 989-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Площадь производственная с покрытиями и подъездной железнодорожный путь необщего пользования», изложив приложение № 1 к заданию на разработку документации по планировке территории в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нefтеюганского района Бородкину О.В.

Исполняющий обязанности
Главы района

С.А.Кудашкин

Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 22.11.2019 № 2357-нн

«Приложение № 1
к заданию на разработку
документации по планировке
территории

**Основные технические характеристики планируемых
воздушных линий электропередачи (ВЛ)**

Наименование	Напряжение	Марка провода	Тип опор	Тип изоляции	Протяженность, м
ВЛ 6 кВ на БКТПН6/0,4кВ	6 кВ	АС 120/19 мм ²	Металлические. Трубы диаметром 146х8	Стекланная, ШС10Г (штыревые), ПС70Е (натяжные)	78
ВЛ 0,4 кВ	0,4 кВ	СИП-2А	Металлические. Трубы диаметром 146х8	Комплект крепления СИП	3920

**Основные технические характеристики планируемого
железнодорожного пути необщего пользования**

Наименование	Техни- ческая катего- рия	Годовой объем перевозок, тонн нетто в год	Грузонапряжен- ность, млн. брутто/год	Длина мест погрузки- выгрузки железнодорож- ного пути, м	Вмести- мость мест погрузки- выгрузки	Протя- жён- ность, м
Железнодорожный путь необщего пользования П-1	III	33 000	0,097	200	14	395
Железнодорожный путь необщего пользования П-2	III	57 000	0,168	320	22	616

».