



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021

№ 1293-па

г.Нефтеюганск

Об утверждении документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Куст скважин № 1 месторождения им В.М.Матусевича. Обустройство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Нefтеюганского района от 15.10.2018 № 1732-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Главы Нefтеюганского района и порядка принятия решений об утверждении документации по планировке территории Нefтеюганского района», от 19.05.2021 № 779-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Куст скважин № 1 месторождения им В.М.Матусевича. Обустройство», учитывая протокол публичных слушаний от 12.07.2021 № 58 и заключение о результатах публичных слушаний от 26.07.2021 № 58, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - научно технический центр» от 24.05.2021 № 25-08922 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин № 1 месторождения им В.М.Матусевича. Обустройство» (приложение).

2. Комитету по градостроительству администрации Нefтеюганского района (Крышалович Д.В.) разместить материалы проекта планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин № 1 месторождения им В.М.Матусевича. Обустройство» в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Нefтеюганского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нefтеюганского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента имущественных отношений – заместителя главы Нefтеюганского района Бородину О.В.

Глава района

Г.В.Лапковская

Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 04.08.2021 № 1293-мг



РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009

Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

КУСТ СКВАЖИН № 1 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. В.М. МАТУСЕВИЧА. ОБУСТРОЙСТВО

Часть 1

Проект планировки территории.
Основная часть

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

2020



РОССИЯ
Краснодарский край г. Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НК «РОСНЕФТЬ» - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

СРО Союз «РН-Проектирование», СРО-П-124-25012010, р.н. 044-2009

Заказчик - ООО «РН-Уватнефтегаз»

Утверждено

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
КУСТ СКВАЖИН № 1 МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ИМ. В.М. МАТУСЕВИЧА. ОБУСТРОЙСТВО

Часть 1

Проект планировки территории.
Основная часть

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	25543/П

Зам. главного инженера
по инжинирингу в ПИР

Главный инженер проекта

Начальник ОПиСП



Д.А. Кустов

Д.Г. Красильников

В.А. Брезгун

2020

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		

2

СОДЕРЖАНИЕ ППТ

Обозначение		Наименование	Примечание (страница)
1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01-С		Содержание ППТ	2
1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01		Проект планировки территории Основная часть	3
		Графическая часть	
1	1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01-Ч-001	Проект планировки территории. Основная часть. Чертеж планировки территории (1:1000)	14

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01-С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шкарупа				25.08.20
ГИП	Красильников				25.08.20

Содержание ППТ

Стадия	Лист	Листов
ПП		1

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение о характеристиках планируемого развития территории	4
2	Положение об очередности планируемого развития территории	7
3	Графическая часть	11
4	Ссылочные нормативные документы	12
	Таблица регистрации изменений	13

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между Разработчиком и Заказчиком

[illegible]

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Данный том, разработанный в рамках реализации проекта «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство», выполнен на основании:

- постановления администрации Нефтеюганского района от 19.05.2021 г. № 779-па «О подготовке документации по планировке межселенной территории для размещения объекта: «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство»;
- задания на разработку документации по планировке территории «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство»;
- задания на проектирование объекта «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство»;
- материалов проекта «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство»;
- материалов инженерных изысканий, ПАО «Гипротюменнефтегаз» в августе-сентябре 2019 г.

Проектом «Куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство» предусматривается строительство объектов:

- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство;
- КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича до КТПН куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича.

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ.

Земельные (лесные) участки, предназначенные для строительства проектируемого объекта «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство», расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Салымского участкового лесничества, в административном отношении расположены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра Нефтеюганского района, на территории месторождения им. В.М. Матусевича. Категории земель - «Земли лесного фонда».

С учетом сложившейся планировки территории и существующего землепользования, функциональных зон и параметров их планируемого развития на межселенной территории территориальные зоны отсутствуют.

Для земель лесного фонда, в соответствии с пунктом 6 статьи 36 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, градостроительные регламенты не устанавливаются.

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инов. № подл.	Взам. инв. №
25543/П	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01	Лист
							2

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

На основании вышеизложенного, в связи с расположением проектируемых объектов в границах земель лесного фонда, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

Ближайшими населенными пунктами являются поселок Куть-Ях (96 км в северном направлении), поселок Муген (93 км на северо-запад), деревня Солянка (188 км на запад), деревня Таурова (58 км на северо-восток), вахтовый поселок Олений (228 км на восток), деревня Тайлакова (98 км на юго-восток).

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты располагаются с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, с учетом розы ветров.

Земельные (лесные) участки, выбранные для размещения объекта строительства, отвечают санитарным, экологическим, инженерно-геологическим условиям, а так же в соответствии с принципами:

- наименьшей удаленности от ранее запроектированных и строящихся объектов нефтегазового комплекса;
- рационального использования земель, минимизации вырубки древесно-кустарниковой растительности;
- преимущественного расположения земельных (лесных) участков на менее пересеченной территории и вне заболоченных территорий;
- благоприятных инженерно-геологических условий размещения объектов (отсутствие бугров пучения и термокарстовых явлений) в районе строительства.

В связи с отсутствием на территории проектируемого объекта «Куст скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство» объектов культурного наследия, охранных и защитных зон объектов культурного наследия, схема границ территорий объектов культурного наследия, входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории не разрабатывается.

Пересечения зоны планируемого размещения объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

Размеры куста скважин №1 на период инженерной подготовки приняты на основании типовой схемы куста скважин на период бурения, обоснованы количеством разбуриваемых скважин, размещением бурового оборудования и сооружений на период эксплуатации куста скважин. Габаритные размеры в плане по верху обвалования 159,05х409,95 м. На площадке предусмотрен запас песка для подсыпки приустьевоего пространства после бурения с учетом 40 м³ на одну скважину.

Ив. № подл.	Взам. инв. №
25543/П	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

Лист
3

Формат А4

Куст скважин на период обустройства имеет прямоугольную конфигурацию. Габаритные размеры в плане по верху обвалования составляют 130,30х325,55 м.

Ориентирование площадки и размещение сооружений выполнено с учетом координат первой скважины, направления движения станка и подхода инженерных коммуникаций. Проектируемые сооружения по их функциональному назначению размещены на территории куста скважин с учётом зонирования и условно разделены на производственную и вспомогательную зоны.

В проекте предусматривается два въезда от проектируемой автодороги «Технологический проезд от куста скважин №1 Северо-Кеумского месторождения до куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матвеевича».

У каждого въезда за пределами куста предусмотрены площадки для стоянки пожарной техники размером 20х20 м.

Инженерные сети на кусте прокладываются преимущественно надземным способом. Предусматривается совместная прокладка технологических, электрических сетей, водоводов, кабелей КИП и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокладываются частично кабели КИП и электрические.

Для обеспечения подъездов к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и ремонтной техники, запроектированы внутримплощадочные проезды. Система проездов кольцевая и тупиковая с разворотной площадкой в конце проезда размером не менее 15,00х15,00 м.

По проектируемым площадкам в проекте учтена вырубка леса шириной 50 м для смешанных и хвойных пород леса от проектируемых сооружений.

В местах открытого залегания торфа предусмотрена его засыпка слоем грунта толщиной 0,50 м на расстояние 50,00 м от проектируемых сооружений.

Источником электроснабжения для проектируемого объекта является ПС-35/10 кВ в районе куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. ОРУ 35 кВ ПС35/10 кВ месторождения им. В.М. Матусевича выполнено по схеме 35-5АН «мостик с выключателями в цепях трансформаторов». На подстанции установлены два силовых трансформатора 35/10 кВ типа ТРДН-10000/35 мощностью 10000 кВА.

Подключение площадки куста скважин №1 предусматривается от ЗРУ 10 кВ, ПС 35/10 кВ в районе куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича, по кабельным линиям (КЛ) 10 кВ. В качестве точек подключения - ячейки отходящих линий №9, № 11 (I секция) и №8, №10 (II секция) ЗРУ 10 кВ ПС-35/10 кВ.

Инв. № подл.	25543/П	Подп. и дата	Взам. инв. №	лями в цепях трансформаторов». На подстанции установлены два силовых трансформатора 35/10 кВ типа ТРДН-10000/35 мощностью 10000 кВА.							
				Подключение площадки куста скважин №1 предусматривается от ЗРУ 10 кВ, ПС 35/10 кВ в районе куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича, по кабельным линиям (КЛ) 10 кВ. В качестве точек подключения - ячейки отходящих линий №9, № 11 (I секция) и №8, №10 (II секция) ЗРУ 10 кВ ПС-35/10 кВ.							
										1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01	Лист 4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается строительство проектируемых объектов отдельными самостоятельными этапами, приведенными ниже:

- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Основание площадки;
- площадка для складирования инертных материалов;
- КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича до КТПН куста скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича;
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважины с первой по вторую позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина третьей позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина четвертой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина пятой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина шестой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина седьмой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина восьмой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина девятой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина десятой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина одиннадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двенадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина тринадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина четырнадцатой позиции);

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01	Лист
							5

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина пятнадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина шестнадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина семнадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина восемнадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина девятнадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двадцатой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двадцать первой позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двадцать второй позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двадцать третьей позиции);
- куст скважин №1 месторождения им. В.М. Матусевича. Обустройство. (Скважина двадцать четвертой позиции);
- установка дозирования химических реагентов ингибитора коррозии.

Размеры куста скважин №1 на период инженерной подготовки приняты на основании типовой схемы куста скважин на период бурения, обоснованы количеством разбуриваемых скважин, размещением бурового оборудования и сооружений на период эксплуатации куста скважин. Куст скважин на период обустройства имеет прямоугольную конфигурацию. Инженерные сети на кусте прокладываются преимущественно надземным способом. Предусматривается совместная прокладка технологических, электрических сетей, водоводов, кабелей КИП и связи по стойкам и эстакадам. Подземным способом прокладываются частично кабели КИП и электрические. За основу компоновки генерального плана площадок приняты технологические схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспортных связей, условий строительства и ремонта.

Блоки и сооружения на площадке запроектированы на свайных основаниях с металлическим балочным ростверком. Все блоки технологического оборудования поставляются на площадку строительства в максимальной заводской готовности модульных размеров. Элементы несущих строительных конструкций запроектированы из стали. Блоки для размещения оборудования поставляются на строительную площадку в комплекте

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

Лист
6

с оборудованием, инженерными системами, а также с входными площадками и лестничными маршами. Конструктивные схемы блоков - каркасно-панельные из стальных элементов.

Размещение подземных емкостей предусмотрено в заглубленные котлованы необходимой глубины и размеров в плане. Опоры емкости устанавливаются на металлические ростверки по свайному основанию. Мероприятием против всплытия емкости является установка болтовых соединений, обеспечивающих надежное крепление опор емкости к металлическому ростверку. В свою очередь металлический ростверк крепится к свайному основанию. После установки емкости производится обратная засыпка котлована непучинистым грунтом с послойным уплотнением.

Прокладка инженерных сетей (сети электрические, сети автоматизации, сети связи и сигнализации, технологические сети) запроектирована надземная. Надземная прокладка предусмотрена на отдельных опорах из прокатных металлических профилей.

Выбор площадок под строительство произведен на основании утвержденной схемы разработки месторождения. Проектируемые сооружения и инженерные коммуникации размещаются в зоне, свободной от застройки.

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Объекты расположены с учетом наименьшего воздействия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, с учетом розы ветров.

За основу компоновки генерального плана площадок приняты технологические схемы, размещение коридоров для прокладки технологических сетей с учетом транспортных связей, условий строительства и ремонта. Генпланы выполнены с учетом требований санитарных и противопожарных норм и правил. Расстояния между оборудованием на площадках приняты на основании «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», а также в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015 и другими действующими нормативными документами, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

В основу планировочного решения планов положены следующие принципы:

- группирование объектов по функциональному назначению;
- рациональное проектирование транспортных и инженерных коммуникаций;
- экономное использование территории.

После завершения строительных работ на кусте скважин №1, проектом предусматривается уборка и вывоз строительного мусора, благоустройство территории.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подл.	Дата
1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01		
Лист		
7		

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Для движения техники по площадке куста скважин на проездах предусмотрено устройство покрытия из плит 1ПДН-14, уложенных по слою геополотна. Система проездов кольцевая и тупиковая с разворотными площадками в конце проезда размером не менее 15х15 м.

Для переезда через обвалование на кусте скважин устраивается пандусы с покрытием из железобетонных плит 1ПДН-14. По верху пандусов конструкцией учтена горизонтальная площадка длиной 6 м.

Покрытие площадок для пожарной техники предусмотрено из плит 1ПДН-14, размером 12х12 м по слою геополотна, оставшийся габарит площадки для стоянки пожарной техники до размеров 20х20 м предусмотрено укрепить щебнем толщиной 0,15 м.

На подходах к проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрена планировка территории для беспрепятственной их эксплуатации.

По периметру площадки куста скважин запроектировано устройство обвалования. Высота обвалования от уровня планировочной отметки - 1,0 м, ширина обвалования по верху 0,5 м, откосы приняты с заложением 1:1,5.

Укрепление откосов с внешней стороны предусмотрено посевом многолетних трав по слою растительного грунта Н=0,15 м с внесением минеральных удобрений. С внутренней стороны обвалования площадки предусмотрена планировка откосов без укрепления посевом трав.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
25543/П						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						8
1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01						Формат А4

3 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж планировки территории объекта строительства разработаны на топографической основе, выполненной ПАО «Гипротюменнефтегаз» в августе-сентябре 2019 г.

Подготовка графической части проекта планировки территории выполнена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (Система координат МСК-86).

Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения объекта представлен на чертеже 1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01-Ч-001 и в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения объектов

Точки	Координаты, м	
	X	Y
1	785502,35	3513942,77
2	785577,16	3514024,72
3	785554,71	3514045,19
4	785700,59	3514205,02
5	785723,36	3514184,26
6	785874,81	3514350,33
7	785680,51	3514527,50
8	785586,94	3514424,75
9	785576,96	3514433,67
10	785556,33	3514411,20
11	785566,31	3514402,11
12	785507,91	3514337,98
13	785466,42	3514272,87
14	785438,70	3514242,43
15	785418,89	3514260,47
16	785393,28	3514232,54
17	785413,19	3514214,42
18	785318,49	3514110,43
1	785502,35	3513942,77

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

Лист
9

Формат А4

Документ разработан ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по согласованию между Разработчиком и Заказчиком

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
25543/П		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1750619/1160Д-ПП-044.001.000-ППТ-01

Лист
10

Формат А4

12

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, подпункта тома
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный кодекс Российской Федерации	1.1
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительный кодекс Российской Федерации	1.1
№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Водный кодекс Российской Федерации	1.1
№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г. Лесной кодекс Российской Федерации	1.1
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	1.2
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты	1.2
СП 231.1311500.2015 Приказ МЧС России от 17.06.2015 г. №302 "Об утверждении свода правил "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности"	1.2
ВСН № 14278 тм-т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ	1.2
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание	1.2